


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
2.01	CHODBA	4,24
2.02	POKOJ	17,41
2.03	ŠATNA	7,10
2.04	POKOJ	19,78
2.05	WC	3,47

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6
- DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6+6
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 5
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 7
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, DO VLHKA, IP44
- TROJPÓLOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, řazení 1/0
- MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ V KRABICI POD OVLADAČEM
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, řazení 1/0, IP44
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ
- ZÁSUVKA 230 V DVOJNÁSOBNÁ S NATOČENOU DUTINKOU
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, DO VLHKA, IP44
- ZÁSUVKA 400 V
- ELEKTRICKÝ ROZVÁDĚČ
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
- INFRAPASIVNÍ(POHYBOVÉ ČIDLO)
- VENTILÁTOR
- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ



ROZVODNÁ SOUSTAVA
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
- A.1 Základní izolace živých částí
 - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
 - 411.3. Doplnková ochrana proudovými chrániči
- 411.3 Ochrana při poruše
- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
 - 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
 - 415.1 Doplnková ochrana: proudovými chrániči
 - 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

VEDOUcí ZAKÁZKY	Mgr. Vladan Kondiolka	VPRACOVAL	Ing. Petr Hanáček	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Hanáček	Ing. ALEŠ KANKIA Mgr. VLADAN KONDIOLKA PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ ul. Sportovní 47, 696 21 Prušánky ČKAIT 1005700 - Pozemní stavby IČ: 01360329 mob.: 775 292 632, e-mail: projekcerh@seznam.cz		
INVESTOR:	Jaroslav Feřstek, Prvomájová 530/76, PSČ: 322 00 Plzeň 5-Křimice	Martina Feřsteková, Prvomájová 530/76, PSČ: 322 00 Plzeň 5-Křimice	FORMÁT:	2xA4		DATUM:	12/2017	
MÍSTO STAVBY:	Obec Útušice, k.ú. Útušice 775665, okres Plzeň - jih, parc. č. 26/2		STUPEŇ DOKUMENTACE:		DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY		ZAKÁZKA ČÍSLO:	CXX/2017
STAVBA:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU						MĚŘITKO:	1:50
ČÁST P.D.:	D.5 - VNITŘNÍ INSTALACE ELEKTRO						Č. VÝKRESU	D.5.03
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ							