


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
2.01	CHODBA	4,24
2.02	POKOJ	17,41
2.03	ŠATNA	7,10
2.04	POKOJ	19,78
2.05	WC	3,47

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6
- DVOJITÝ STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6+6
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 5
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 7
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, DO VLHKA, IP44
- TROJPOLOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, řazení 1/0
- MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ V KRABICI POD OVLADAČEM
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, řazení 1/0, IP44
- ZÁSUMKA 230 V JEDNODUCHÁ
- ZÁSUMKA 230 V DVOJNÁSOBNÁ S NATOČENOU DUTINKOU
- ZÁSUMKA 230 V JEDNODUCHÁ, DO VLHKA, IP44
- ZÁSUMKA 400 V
- ELEKTRICKÝ ROZVÁDĚČ
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
- INFRAPASIVNÍ (POHYBOVÉ ČIDLO)
- VENTILÁTOR
- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ



ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
- A.1 Základní izolace živých částí
  - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
  - 411.3. Doplnková ochrana proudovými chrániči

411.3 Ochrana při poruše

- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplnková ochrana: proudovými chrániči
- 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

VEDOUcí ZAKÁZKY	Mgr. Vladan Kondiolka	VYPRACOVAL	Ing. Petr Hanáček	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Hanáček	Ing. ALEŠ KANKIA Mgr. VLADAN KONDIOLKA PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ ul. Sportovní 47, 696 21 Prušánky ČKAIT 1005700 – Pozemní stavby IČ: 01360329 mob.: 775 292 632, e-mail: projekcerh@seznam.cz	
INVESTOR:	Jaroslav Fefstek, Prvomájová 530/76, PSČ: 322 00 Plzeň 5–Křimice		FORMÁT:	2xA4			
	Martina Fefsteková, Prvomájová 530/76, PSČ: 322 00 Plzeň 5–Křimice		DATUM:	12/2017			
MÍSTO STAVBY:	Obec Útušice, k.ú. Útušice 775665, okres Plzeň – jih, parc. č. 26/2		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY			
STAVBA:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU		ZAKÁZKA ČÍSLO:	CXX/2017			
ČÁST P.D.:	D.5 – VNITŘNÍ INSTALACE ELEKTRO		MĚŘÍTKO:	1:50			
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP - ZÁSUVKY		Č. VÝKRESU	D.5.05			