


### POZNÁMKA :

INSTALACE BUDE PŘÍPOJENA DLE ČSN 33 2000-5-54 A ČSN EN 62305.  
 NA ŠIKMÉ STŘEŠE JE VYTVOŘENA HŘEBENOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn DN8. VODIČE JSOU UPEVNĚNY VHDNÝMI PODPĚRAMI – PODPĚRY VEDENÍ, PŘÍPEVNĚVACÍ SVORKY, PŘÍCHYTKY.  
 SOUSTAVA JE PŘÍPOJENA NA ZEMNÍ SOUSTAVU OBJEKTU POMOCÍ SVODŮ AlMgSi DN8  
 VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE BUDOU V OCHRANNÉM PROSTORU ODDÁLENÉHO HROMOSVODU.  
 UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD POVRCH  
 A 20 cm NAD POVRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.

JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE PŘÍPOJENA NA UZEMNĚNÍ TVOŘENÉ ZEMNÍM PÁSKEM FeZn 30/4 mm  
 PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 10 OHMŮ

### LEGENDA :

- ⊙ 01 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
- ⊙ SVORKA ZKUŠEBNÍ – ZS
- SPOJE VEDENÍ S PŘÍSLUŠNOU KOMBINACÍ SVOREK
- ⊙ JP500 POMOCNÝ JÍMAČ Z DRÁTU FeZn 8mm, DÉLKA 500mm
- ⊙ JT2000/ID600 JÍMACÍ TYČ DÉLKY 2m UCHYCENÁ POMOCÍ IZLOLAČNÍCH DRŽÁKŮ DÉLKY 600mm
- JÍMACÍ SOUSTAVA NA PODPĚRÁCH
- - - - - ZEMNÍ PÁSEK V ZÁKLADU



VEDOUCÍ ZAKÁZKY	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. ALEŠ KANKIA Mgr. VLADAN KONDIOLKA PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ ul. Sportovní 47, 696 21 Prušánky ČKAIT 1005700 – Pozemní stavby IČ: 01360329 mob.: 775 292 632, e-mail: projekcerh@seznam.cz	
Mgr. Vladan Kondiolka	Ing. Petr Hanáček	Ing. Petr Hanáček	FORMÁT:	2xA4
INVESTOR:	Jaroslav Feřtek, Prvomájová 530/76, PSČ: 322 00 Plzeň 5–Křimice	Martina Feřteková, Prvomájová 530/76, PSČ: 322 00 Plzeň 5–Křimice	DATUM:	12/2017
MÍSTO STAVBY:	Obec Útušice, k.ú. Útušice 775665, okres Plzeň – jih, parc. č. 26/2		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
STAVBA:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU		DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY	
ČÁST P.D.:	D.5 – VNITŘNÍ INSTALACE ELEKTRO		ZAKÁZKA ČÍSLO:	CXX/2017
NÁZEV VÝKRESU:	UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD		MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU
			1:100	D.5.06